



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ESCLARECIMENTOS
CONCORRÊNCIA Nº 002/2017

A Presidente da Comissão de Licitações deste TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, em atendimento aos pedidos de esclarecimentos apresentados pela **empresa ALMEIDA BARBOSA**, referente a **CONCORRÊNCIA nº 002/2017**, torna público para conhecimento dos interessados, as seguintes informações:

Questionamento 01:

No memorial descritivo há a indicação do revestimento de parede em porcelanato 30x60cm da Portobello, porém na planilha orçamentária está indicado um porcelanato com dimensões de 60x60cm. Qual o porcelanato está correto?

Resposta 01:

O memorial descritivo está em desacordo. O correto é 60x60.

(P)	
PISO	
CÓD	MATERIAL
1	PORCELANATO 60x60cm ELIANE MAIORES ECOCEMENT OFF WHITE AC OU EQUIVALENTE
2	PISO EM GRANITO BRANCO SIENA CORTADO SOB MEDIDA, ACABAMENTO LEVIGADO
3	PISO EM GRANITO BRANCO SIENA CORTADO EM PLACAS DE 60x60cm, ACABAMENTO LEVIGADO
4	PISO EM GRANITO BRANCO SIENA CORTADO EM PLACAS DE 60x60cm, ACABAMENTO POLIDO
5	PAVER GOIARTE MODELO PLATO, PAGINAÇÃO TIPO "AMARRADA", COR GRANITE OU EQUIVALENTE
6	PISO CIMENTADO RUSTICO DESEMPENADO
7	JARDIM PERMEÁVEL
(R)	
RODAPE	
CÓD	MATERIAL
1	RODAPE H=15cm EMBUTIDO, EM GRANITO BRANCO SIENA ACABAMENTO LEVIGADO, SEGUINDO O MESMO ALINHAMENTO DO REJUNTE DO PISO
2	RODAPE EMBUTIDO 15x60cm ELIANE MAIORES ECOCEMENT OFF WHITE AC OU EQUIVALENTE, SEGUINDO O MESMO ALINHAMENTO DO REJUNTE DO PISO
3	RODAPE H=15cm EMBUTIDO, EM GRANITO BRANCO SIENA ACABAMENTO POLIDO, SEGUINDO O MESMO ALINHAMENTO DO REJUNTE DO PISO
NOTA: TODOS OS RODAPÉS DAS PAREDES EM DRYWALL SERÃO EM MADEIRA H=7CM PINTADO NA MESMA COR DA PAREDE	
(Pa)	
PAREDE	
CÓD	MATERIAL
1	PINTURA ACRILICA FOSCA REF. SUIVIL COM BRANCO GELO OU EQUIVALENTE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
2	PORCELANATO 30x60cm PORTOBELLO GLACIER WHITE RET. OU EQUIVALENTE, ATÉ H=2,10m. A PARTIR DE H=2,10m, PINTURA EPÓXI CORAL COM URBANO OU EQUIVALENTE
3	ELEMENTO VAZADO EM CIMENTO
NOTA: AS CORES/TEXTURAS DAS PAREDES EXTERNAS ESTÃO ESPECIFICADAS NAS FACHADAS DO PROJETO DE ARQUITETURA.	
(So)	
SOLEIRA	
CÓD	MATERIAL
1	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, ACABAMENTO POLIDO

SENTIDO DE ASSENTAMENTO DO PISO

Questionamento 02:

Qual é a tensão secundária correta do transformador 220/127V ou 380/220V?

Resposta 02:

A a tensão secundária correta do transformador é 380/220V.

Goiânia, 18 de dezembro de 2017.

BRUNO DAHER DE MIRANDA
Pregoeiro