













| L E G E N D A | |
|---|---|
| TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTE |  |
| TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO A SER INSTALADA |  |
| SPRINKLER PENDENTE, 68°, K=80 (5,6), DN 1/2" - EXISTENTE |  |
| SPRINKLER PENDENTE, 68°, K=80 (5,6), DN 1/2" - A SER INSTALADO |  |
| SPRINKLER PENDENTE, 68°, K=80 (5,6), DN 1/2" - A SER INSTALADO COM GANÇOLA E ACABAMENTO CROMADO |  |
| SPRINKLER PENDENTE ACIMA DO TETO, A SER COLOCADO ABAIXO DO TETO |  |
| CONEXÃO DEIXADA NO RAMAL SECUNDÁRIO, ACRESCENTAR TUBULAÇÃO E SPRINKLER |  |
| REGISTRO DE ESFERA - EXISTENTE OU A ACRESCENTAR - VER NOTA |  |
| VÁLVULA DE FLUXO (FLUXOSTATO) - A ACRESCENTAR |  |
| DISPOSITIVO DE DRENAGEM (CONSULTAR DETALHE) - A ACRESCENTAR |  |



| | | | | | |
|---|--------|---|----------|--------------------|----------|
| | | | | | |
| TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - FÓRUM | | | | | |
| ENDEREÇO: | | AV. T-1 COM RUA T-51; N. 1403, QD. T-22 LITS. 13 A 18 TERMO BUREAU - GUARÁ - GOIÁS | | | |
| PROPRIETÁRIO: | | TRT – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | | | |
| AUTORES DO PROJETO: | | ENGENHEIRO CIVIL ROSSON LOPEZ PEREIRA | | | |
| RESP. TÉCNICO: | | | | | |
| | | | | | |
| PROPRIETÁRIO: | | UNIÃO FEDERAL / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 18a. REGIÃO | | | |
| AUTOR DO PROJETO: | | ENGENHEIRO CIVIL ROSSON LOPEZ PEREIRA CREA: 12445/D-GO | | | |
| RESP. TÉCNICO PROJETO: | | ENGENHEIRO CIVIL ROSSON LOPEZ PEREIRA CREA: 12445/D-GO | | | |
| APROVAÇÃO | | CREA | | | |
| | | Projeto executivo para adequação do Sistema de Chuveiros Automáticos do edifício Fórum Trabalhista. | | | |
| | | | | | |
| SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | | | | | |
| FONE: (062) 3086-0683 | | BICOS PENDINGES 3" E 4" PAVIMENTOS | | FOLHA : 514 | |
| Vetor Empreendimentos | | | | | |
| TERRENO | CONST. | ESCALA : | INDICADA | VERSÃO: | DATA |
| | | | | 002 | JUL/2017 |