



LEGENDA	
DESCRIÇÃO	
EXTINTOR H2O 10L PRESSURIZADO	
EXTINTOR PORTÁTIL CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)	
EXTINTOR PORTÁTIL CARGA DE PÓ ABC	
EXTINTOR PORTÁTIL CARGA DE PÓ BC	
HIDRANTE SIMPLES	
CENTRAL PREDIAL DE GLP	

## PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCÊNDIO - TÉRREO

Escala 1:100

**Manutenção Hidrante**

Todos os hidrantes devem passar por manutenção, o que inclui limpeza da caixa do hidrante, realização de teste hidráulico nas 2 mangueiras de 15 metros existentes (preencher as mangueiras com água e verificar se há algum furo ou defeito), fornecimento de 1 chave storz de mangueira de hidrante engate rápido em latão Ø1,1/2" x Ø2,1/2", fornecimento de esquadro neoprene Ø1,60 mm verificação se há algum vazamento, com seu devido conserto.

Obs.1: se as mangueiras apresentarem algum furo ou defeito, devem ser substituídas - para isso em orçamento foi considerado 6 mangueiras a mais.

Obs.2: nos abrigos dos 4 hidrantes do 7º e 8º pavimentos, acrescentar mais uma mangueira para combate a incêndio com 15 metros de 1,1/2" de diâmetro (classe tipo 2), conforme exigência do parecer técnico dado pelo Corpo de Bombeiros.

**Detalhe Guarda-corpo a ser acrescentado**  
Belacamento interno Térreo

Nota: de guarda-corpo metálico vazado, feito com tubo de aço galvanizado 1,127 com 105 cm de altura do piso acabado e equipamento firme relação entre balaustrina vertical de 15 cm, sendo que foi adotado espaçamento de 17 cm entre eixos das balaustrinas verticais.

LEGENDA
EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS AO COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES
EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS AO COMBATE A INCÊNDIO A SEREM EXECUTADOS

**DET. DE INST. DO EXT. DE INCÊNDIO EM ÁREA DESCOBERTA - CENTRAL DE GÁS**

NOTAS:

A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE LADO ACIMA DO EQUIPAMENTO, CONFORME NT-03-SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

NBR 13693-10 - SISTEMAS DE PROTEÇÃO POR EXTINTOR DE INCÊNDIO

OS ABRIGOS DE EXTINTORES DEVEM TER UMA SUPERFÍCIE TRANSPARENTE QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DO SEU INTERIOR.

QUANDO INSTALADO EM LOCAIS SUJEITOS A VANDALISMO, OS ABRIGOS DEVEM ESTAR FECHADOS A CHAVE, DESEJE QUE EXISTAM MEIOS QUE PERMITAM O RÁPIDO ACESSO AO EQUIPAMENTO EM CASO DE EMERGÊNCIA.

A CAIXA DEVERÁ SER DE MADEIRA OU CHAPA PINTADA NA COR VERMELHA COM VISOR TRANSPARENTE DE ACRÍLICO OU VIDRO, COM TAMANHO E CAPACIDADE DE ABRIGAR UM EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (PQ) DE 6 kg - CAPACIDADE EXTERIOR DE 20 BC. PODE SER ABRIGO COMPRADO PRONTO OU FEITO CONFORME ESPECIFICAÇÕES ACIMA.

<b>TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - FÓRUM</b>			
ENCOMENDADO:	AV. T-1 COM RUA T-51, N. 1413, QD. T-22 LITS. 13 A 18 SETOR BULO - GALVÃO - GOIÁS		
PROPRIETÁRIO:	TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		
AUTORES DO PROJETO:	ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA		
RESP. TÉCNICO:			
PROPRIETÁRIO: UNIAO FEDERAL / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18a. REGIÃO			
AUTOR DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA CREA: 12445/D-GO			
RESP. TÉCNICO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA CREA: 12445/D-GO			
APROVAÇÃO		Projeto executivo de combate a incêndio, destacando elementos a serem executados, sem ser aqueles que estão em projetos executivos exclusivos.	
		Sistema de chuveiros automáticos; Sistema de detecção e alarme; Iluminação de emergência; Sinalização de emergência.	
<b>COMBATE A INCÊNDIO - EXECUTIVO</b>			
FONE: (062) 3086-0683		FOLHA 1	
EXECUTIVO		2	
TÉRREO		FÓRUM	
VETOR EMPREENDIMENTOS			
TERRENO:	COAST	ESCALA:	INDICADA
VERBAS:	001	DATA:	JUL/2017