



PLANTA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - 2º PAVIMENTO  
Escala 1:125

PLANTA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - 3º PAVIMENTO  
Escala 1:125

LEGENDA	
DESCRIÇÃO	
CABO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME – CABO BLINDADO ANTICHAMA 3x1.5 MM	
TUBULAÇÃO APARENTE DE AÇO GALVANIZADO – DIÂMETRO INDICADO EM PLANTA	
DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL PONTUAL	
ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME BOTOEIRA DENTRO DE CAIXA LACRADA COM TAMPA DE VIDRO A 1,30m DO PISO PARA ACIONAR ALARME	
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE ACIMA DA BOTOEIRA	
AVISADOR VISUAL	

TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - IALBA				
ENDEREÇO:	AV. T-1 COM RUA ORESTES RIBEIRO, QD: T-22 LTS: 1, 2, 3, 23 E 24 SETOR BUENO – GOÂNIA – GOIÁS			
PROPRIETÁRIO:	TRT – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO			
AUTORES DO PROJETO:	ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA			
RESP. TÉCNICO:				
PROPRIETÁRIO: UNIAO FEDERAL / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 18a. REGAO				
AUTOR DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA CREA: 9245/D-GO				
RESP. TÉCNICO:				
APROVAÇÃO	Projeto executivo do Sistema de Detecção e Alarme do edifício Ialba-luz			
DETECÇÃO E ALARME				
FONE: (062) 3086-0683	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME 2º E 3º PAVIMENTOS IALBA			
TERRENO: 2.687,50	CONST: 6.884,28	ESCALA : INDICADA	VERSÃO: 001	FOLHA : 3/4 DATA : JUL/2017