



Esclarecimentos - PE 90024/2025 - UASG 80020

Kleder Gomes Fontinelle Filho <kleder.gomes@atlanticoengenharia.eng.br>

3 de junho de 2025 às
15:47

Para: pregao@trt18.jus.br

Cc: Alair Farias Vieira <alair@atlanticoengenharia.eng.br>, Leandro da Silva Lima <leandro@atlanticoengenharia.eng.br>, Francisco Alex <alex@atlanticoengenharia.eng.br>

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Questionamento 1:

1.1 Será aceito que uma empresa faça declaração falsa sobre o cumprimento da exigência de reserva de cargos para pessoa com deficiência e reabilitado da Previdência Social, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021 e Lei nº 8.213/1991?

1.2 Em caso de declaração falsa, o certame prosseguirá normalmente, e a empresa poderá se sagrar vencedora, mesmo com ciência do descumprimento de uma exigência legal?

Questionamento 2: Considerando que as empresas podem declarar o cumprimento da Lei nº 8.213/1991 sem a devida comprovação, solicitamos o esclarecimento sobre os seguintes pontos:

2.1 As empresas que não cumprirem a Lei nº 8.213/1991 estarão habilitadas no certame, mesmo que tenham declarado falsamente seu cumprimento?

2.2 Essas empresas poderão seguir no certame normalmente, sem que seja feita nenhuma diligência ou verificação para comprovar o cumprimento da Lei nº 14.133/2021 e da Lei nº 8.213/1991?

Questionamento 3: Considerando que as empresas podem declarar o cumprimento da Lei nº 10.097/2000 – Lei da quota de menor aprendiz sem a devida comprovação, solicitamos o esclarecimento sobre os seguintes pontos:

3.1 As empresas que não cumprirem a Lei nº 10.097/2000 estarão habilitadas no certame, mesmo que tenham declarado falsamente seu cumprimento?

3.2 Essas empresas poderão seguir no certame normalmente, sem que seja feita nenhuma diligência ou verificação para comprovar o cumprimento da Lei nº 14.133/2021 e da Lei 10.097/2000?

Questionamento 4: Considerando os equipamentos e materiais considerados:

4.1 Qual o número de série e modelo do equipamento que terá as seguintes peças substituídas?

1 Compressor hermético para sistema de ar-condicionado de precisão Liebert, modelo Hiross HPM S23UA051V300010S0 - 01 peça

2 Placa de comando e controle dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert - 01 Peça

3 Placa de interface do sistema de ar-condicionado de precisão Liebert, modelo Hiross HPM S23 - 01 Peça

4 Placa de controle do umidificador do sistema de ar-condicionado de precisão Liebert, modelo Hiross HPM S23 - 01 Peça

5 Moto-ventilador para condensadora modelo HCE33.0058, utilizada em conjunto com o ar-condicionado Liebert, modelo Hiross HPM S23 - 01 Peça

6 Moto-ventilador dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert - 01 Peça

7 Hélice para moto-ventilador das condensadoras Liebert - 01 Peça

8 Ventilador centrífugo (turbina) dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert - 01 Peça

9 Válvula de expansão dos evaporadores dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert - 01 Peça

10 Válvula termostática dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert - 01 Peça

11 Eletroválvula da linha frigorífica dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert - 01 Peça

12 Válvula solenoide dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert - 01 Peça

13 Pressostato dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert - 01 Peça

14 Resistência dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert - 01 Peça

15 Fusível de proteção elétrica do compressor do ar-condicionado. Referência: Fusetron mod. FRS-R-30 ou equivalente - 01 Peça

16 Disjuntor trifásico 10 ou 16A do condicionador Liebert, modelo Hiross HPM S23

Referência: marca CHINT (NB1-63), ou equivalente - 01 Peça

17 Disjuntor bifásico 6 a 20A do condicionador Liebert, modelo Hiross HPM S23 Referência: marca CHINT (NB1-63), Merlin Gerin / Schneider (Multi9), ou equivalente - 01 Peça

18 Filtro secador dos sistemas de ar-condicionado de precisão Liebert - 01 Peça

19 Filtro de ar do condicionador Liebert, modelo Hiross HPM S23 BR 16401, classe F5 - 01 Peça

20 Lâmpada de quartzo do umidificador do condicionador Liebert, modelo Hiross HPM S23 - 01 Peça

4.2 Os itens "Lâmpada fluorescente do sistema de iluminação da sala-cofre; Referência: OSRAM L36W/21-840" e "Reator para lâmpada fluorescente do sistema de iluminação da sala-cofre; Referência: OSRAM L36W/21-840" estão fora de linha. Dessa forma, pode-se considerar apenas o uso de lâmpadas LED?

Desde já agradeço a atenção prestada.

Atenciosamente,

